

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-PL.ПБ68.В.00237/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

MDM NT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Место нахождения: ПОЛЬША, ul. Bestwinska 143, 43-346 Bielsko-Biala.
Телефон +48668014968, факс +48334794513, e-mail: biuro@mdmnt.com.

№ 0026817

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

MDM NT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Место нахождения: ПОЛЬША, ul. Bestwinska 143, 43-346 Bielsko-Biala.
Телефон +48668014968, факс +48334794513, e-mail: biuro@mdmnt.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502, рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015г. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материалы кровельные гидро-пароизоляционные на основе полипропилена, на основе полиэтилена, на основе полиэстера, толщиной от 0,2 мм и до 0,9 мм, плотностью от 77 гр/м² до 170 гр/м², марок: Ventia Magnum 306, Ventia Magnum 506, Verso TOP, Verso Reflex Plus, Verso Reflex, Ventia Guard, выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 22.21.41

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3921

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)".
Классы пожарной опасности строительных материалов согласно приложению № 1 на одном листе.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол ППБ-490/09-2019 выдан 27.09.2019, протокол ППБ-491/09-2019 выдан 27.09.2019, протокол ППБ-492/09-2019 выдан 27.09.2019 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90. Акт анализа состояния производства № 533-СС/08-2019 от 21.08.2019 г., проведен ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.09.2019 по 29.09.2024



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

Голубева Дарья Львовна

инициалы, фамилия

Нуйкова Карина Николаевна

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-PL.ПБ68.В.00237/19

(обязательная сертификация)

№ 0021175

Приложение №1
На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Материалы кровельные гидро-пароизоляционные на основе полипропилена, марок: Ventia Magnum 306, Ventia Magnum 506, Verso TOP, Verso Reflex Plus. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5.		
Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, ГОСТ 30244-94	п.7, метод 2	Сильногорючие (Г4) в соответствии со ст. 13, п.5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст.13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, ГОСТ Р 51032-97		Нераспространяющие (РП1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы кровельные гидро-пароизоляционные на основе полиэтилена, марки: Verso Reflex. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ2.		
Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, ГОСТ 30244-94	п.7, метод 2	Слабогорючие (Г1) в соответствии со ст. 13, п.5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст.13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, ГОСТ Р 51032-97		Нераспространяющие (РП1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы кровельные гидро-пароизоляционные на основе полиэстера, марки: Ventia Guard. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5.		
Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, ГОСТ 30244-94	п.7, метод 2	Сильногорючие (Г4) в соответствии со ст. 13, п.5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст.13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, ГОСТ Р 51032-97		Нераспространяющие (РП1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


 Подпись: Голубева Дарья Львовна
 Инициалы, фамилия: Голубева Дарья Львовна


 Подпись: Нуйкова Карина Николаевна
 Инициалы, фамилия: Нуйкова Карина Николаевна